

仮

認定番号 2311-044002-32

認定合格証


安全ネット(ラッセル網地)
KSK-HV-100

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2023年11月30日

キョーワ株式会社 殿
(能登第一工場)

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男






試験番号 2311-044002-3201

発行日：2023年11月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 田中 康男



- 1 申請者 キョーワ株式会社
2 工場名 能登第一工場
3 種類、型式及び数量 安全ネット(ラッセル網地 10cm)KSK-HV-100 4枚
4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「安全ネット」
5 試験実施日 2023年11月10日
6 試験場所 大阪試験所
7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 網糸の引張試験

100kN ねじ式一軸試験機 AG-100kNX

供試体 No.	1					平均値
サンプル No.	1	2	3	4	5	
強度[kN]	2.22	2.17	2.29	2.06	2.38	2.22
認定基準による値	1.87kN 以上					平均値 2.06kN 以上

(2)-2 縁網及び吊網の引張強度試験 100kN ねじ式一軸試験機 AG-100kNX

供試体 No.	1		
サンプル No.	1	2	3
強度[kN]	17.5	17.5	17.7
認定基準による値	14.7kN以上		

(2)-3 安全ネットの落錘による性能試験

供試体 No.	2	3	4
減速度 $[m/s^2]$	131	121	127
網地の異常	無	無	無
認定基準による値	減速度	147 m/s^2 以下	
	網地の異常	著しく損傷及び貫通を認めず	

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし